

Por c/o de: Importante empresa multinacional

Fecha y Hora: Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15 hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: RUTA PANAMERICANA KM 25,400, Don Torcuato, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	(UTA 06) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva17ada0h0kj, año 2009, caudal de aire nominal 9000-17000 m3/h, con motor de 10 Hp., 12.06 amp., 7.3 kW, 1005-1278 rpm.-	
2	(UTA 01) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva21ada0h0kj, año 2009, caudal de aire nominal 14000-21000 m3/h, con motor de 10 Hp., 12.06 amp., 7.03 kW, 812-1033 rpm.-	
3	(UTA 02) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva21ada0h0kj, año 2009, caudal de aire nominal 14000-21000 m3/h, con motor de 10 Hp., 12.06 amp., 7.03 kW, 812-1033 rpm.-	
4	(UTA 03) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva21ada0h0kj, año 2009, caudal de aire nominal 14000-21000 m3/h, con motor de 10 Hp., 12.06 amp., 7.03 kW, 812-1033 rpm.-	
5	(UTA 04) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva21ada0h0kj, año 2009, caudal de aire nominal 14000-21000 m3/h, con motor de 10 Hp., 12.06 amp., 7.03 kW, 812-1033 rpm.-	
6	(UTA 05) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva31ada0h0mj, año 2009, caudal de aire nominal 20500-31000 m3/h, con motor de 15 Hp., 17.64 amp., 10.31 kW, 823 rpm.-	
7	(UTA 07) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva31ada0h0mj, año 2009, caudal de aire nominal 20500-31000 m3/h, con motor de 15 Hp., 17.64 amp., 10.31 kW, 823 rpm.-	
8	(UTA 08) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva31ada0h0mj, año 2009, caudal de aire nominal 20500-31000 m3/h, con motor de 15 Hp., 17.64 amp., 10.31 kW, 823 rpm.-	
9	(UTA 09) Equipo de aire acondicionado central Trane, modelo Wdva31ada0h0mj, año 2009, caudal de aire nominal 20500-31000 m3/h, con motor de 15 Hp., 17.64 amp., 10.31 kW, 823 rpm.-	
10	(CHI 016) Chiller Carrier, modelo 30rab065385s, con 2 ventiladores de 1,2 y 2.1 Hp., bomba de agua de 5.5 Hp.-	
11	(CHI 202) Chiller Trane, modelo Cgab050-pw, año 1994, con 2 compresores (bitzer modelo 4g30 de 48 amp. y copeland modelo 4dj3a3000-tsk-200 de 48 amp) , 6 ventiladores de 1.5 Hp. cada uno, evaporador capacidad de presión 24 kg/cm2.-	
12	(CHI 201) Chiller Trane, modelo Cgad050, año 1996, con 2 compresores (bitzer modelo 4g30 de 48 amp. y Carrier de 46 amp.), 6 ventiladores de 2 Hp. cada uno, evaporador capacidad de presión 24 kg/cm2.-	

Por c/o de: Importante empresa multinacional**Fecha y Hora:** Miércoles 5 de Octubre de 2022 - 15 hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** RUTA PANAMERICANA KM 25,400, Don Torcuato, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
13	(CHI 203) Chiller Trane, modelo Cgad050-4t, año 1997, con 2 compresores bitzer, modelo 4g30 de 48 amp. cada uno, 6 ventiladores de 2 Hp. cada uno, evaporador capacidad de presión 24 kg/cm2.-	
14	(CHI 105) Chiller ColdexTrane, modelo Cgab 050 pw, año 1994, con 2 compresores Copeland y Bitzer de 62 y 48 amp., 6 ventiladores de 1.5 Hp. cada uno, evaporador capacidad de presión 24 kg/cm2.-	
15	(CHI 104) Chiller ColdexTrane, modelo Cgab 050 pw, año 1994, con 2 compresores Carrier y Bitzer de 46 y 48 amp., 6 ventiladores de 1.5 Hp. cada uno, evaporador capacidad de presión 24 kg/cm2.-	
16	(CHI 107) Chiller ColdexTrane, modelo Cgab 060, año 1995, con 2 compresores Bitzer modelo 6h35 de 63amp., 6 ventiladores de 2 Hp. cada uno, evaporador capacidad de presión 24 kg/cm2.-	
17	(CHI 101) Chiller Trane, modelo rtaa080kyb1a0010, año 2009, potencia nominal 77 kW, capacidad mínima 167 amp., con 2 compresores modelo chhn040, 8 ventiladores de 1.5 Hp. cada uno, presión de prueba alta/baja 250/450 psi.-	
18	(CHI 102) Chiller Trane, modelo rtaa080kyb1a0010, año 2009, potencia nominal 77 kW, capacidad mínima 167 amp., con 2 compresores modelo chhn040, 8 ventiladores de 1.5 Hp. cada uno, presión de prueba alta/baja 250/450 psi.-	
19	Filtro prensa Standard, modelo pf 42, de 145 placas de 1500 x 500 mm.-	
20	Filtro prensa Standard, modelo pf 42, de 201 placas de 1500 x 500 mm.-	
21	(COM 301) Compresor a tornillo Sullair, modelo Ls-20-150, presión max. 20 kg/cm2, motor de 150 cv., tablero digital y cabina insonorizada.-	